

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-KR.ПБ24.В.01719  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0669436  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «LG Hausys Ltd».

(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: One IFC, 10, GUKJEGEUMYUNG-RO, YEONGDEUNGPO-GU, Seoul 150-876, Republic of Korea. Телефон: + 82-2-2037-0057. Факс: + 82-2-2037-0056.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «LG Hausys Ltd».

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: One IFC, 10, GUKJEGEUMYUNG-RO, YEONGDEUNGPO-GU, Seoul 150-876, Republic of Korea. Телефон: + 82-2-2037-0057. Факс: + 82-2-2037-0056.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выданного сертификата соответствия) «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПЭС». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1106100000049. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Панели отделочные на основе акриловых смол т.м. «HI-MACS», плотностью 1,71 г/см<sup>3</sup>.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7220

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0544441.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3920 51 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний №ТР0618-ВМ/15 от 30.06.2015г. ИЛ АНО «ЮРЦЭПЭС», рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.  
Акт о результатах анализа состояния производства №402-ПБ от 12.06.2015г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПЭС», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Техническая документация производителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.07.2015 по 01.07.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С.Карпачева



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.ПБ24.В.01719

(обязательная сертификация)

ТР 0544441  
(учетный номер бланка)

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
57 7220 3920 51 000 0	Панели отделочные на основе акриловых смол т.м. «HI-MACS», плотностью 1,71 г/см <sup>3</sup> .	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30402-96; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ1.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

А.С.Карпачева

